



DISTRICT FOOD TESTING LABORATORY, PATHANAMTHITTA  
MARKET ROAD, OPPO; POLICE STATION, PATHANAMTHITTA

REPORT ON ANALYSIS OF WATER To, Principal  
National Central School  
Ezhamkulam

WA (P) 127/2022		
SOURCE OF SAMPLE	Well water	
DATE OF RECEIPT	15.02.2022	
CHARACTERISTICS		REQUIREMENTS
COLOUR AND APPEARANCE	Agreeable	Not more than 2 Hazen units/true colour units
ODOUR	Agreeable	Agreeable
TASTE	Agreeable	Agreeable
TURBIDITY	1.24 NTU	Not more than 5.0 NTU
TOTAL DISSOLVED SALTS	34.0 ppm	Not more than 500.0 ppm
pH	7.57	6.5 to 8.5
ELECTRICAL CONDUCTIVITY	67.8 mho	-----
ALKALINITY	26.0 ppm	Not more than 200.0 ppm
CHLORIDES	32.0 ppm	Not more than 250.0 ppm
NITRATES	Nil	Not more than 45.0 ppm
SULPHATES	Nil	Not more than 200.0 ppm
AMMONIA FREE SALINE	Nil	Not more than 0.5 ppm
HARDNESS-TOTAL	56.0 ppm	Not more than 200.0 ppm
IRON	0.1 ppm	Not more than 0.3 ppm
BACTERIOLOGICAL ANALYSIS	21 mpn/100 ml	< 2 mpn/100 ml

REMARKS: 4000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 10 ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ കലർത്തി ഉപയോഗിക്കുക.

Pathanamthitta

18.02.2022



  
RESEARCH OFFICER  
Research Officer  
District Food Testing Laboratory  
Pathanamthitta

Note: The test report relates to the tested parameters of the given sample only  
Reports shall not be reproduced except in full or part without approval of the laboratory

നമ്പർ



കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ്  
പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, എഴംകുളം

നമ്പർ പി.എച്ച്. 187/22

തീയതി 09/03/2022

നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

- See 1) LSGD-Circular No.66562/Rc3/12/LSGD/dated 10.01.2013
- 2) Right to Service Act-No. O-M-3/30892/12/DHS/Dated 6-6-2014
- 3) No. 16203/A-R(12)2013/LSGD/TVM/Dated 8-4-2014

പ്രൊഫ. ജി.ജി.ജി. ജില്ലയിൽ ..... ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ..... പ്രദേശത്ത്/വാർഡിൽ ..... നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ..... എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ..... തീയതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായ ഞാൻ പരിശോധന നടത്തി ടി സ്ഥാപനം .....  
.....

..... എന്ന ആളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് സ്ഥാപനവും പരിസരവും പരിശോധിച്ചതിൽ സാന്നിട്ടറി ക ിഷൻ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ..... ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ..... വർഷത്തേക്കുള്ള ഡി & ഒ ലൈസൻസിനുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതാണ്.



*[Handwritten Signature]*  
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  
Primary Health Center  
Ezhamkulam